

# «ПРОМ ГРАНІТ»

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Юридична адреса: 25003, м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 5.

### ПАСПОРТ

Кому: \_\_\_\_\_  
(найменування споживача)

адреса: \_\_\_\_\_

Камінь бутовий гранітний в кількості \_\_\_\_\_ тон.

### Результати випробування

Найменування визначальних показників	ДСТУ Б В.2.7-241:2010	Результати випробувань
1. Вміст глини в грудках, % не більше	0,25	0
2. Марка каменю за міцністю Граничні значення по міцності	для маркі 1200 від 120 до 140	1200 130
3. Насипна щільність, кг/м <sup>3</sup>		1700
4. Стираність в поличному барабані: %	для И-І 25-30	И-І 26,5
5. Розмір шматків бутового каменю, мм	від 70 до 1000	70-350

**Висновок:** Згідно з результатами випробування, дана партія каменю бутового за вищевказаними показниками відповідає вимогам ГОСТ 22132-76 «Камінь бутовий. Технічні умови» і придатний для будівництва.

Директор



С.М.Назаренко.